220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检　测　报　告

报告编号：XJ2025B01C01359

委托单位：河北旭阳绿建科技有限公司

样品名称：内墙底漆

检测类别：型式检验

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

XJ2025B01C01359

注意事项

1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

3、本报告涂改、部分复印无效。

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。

5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：http://www.ctc-online.cn

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：XJ2025B01C01359　　第 1 页 共 2 页

样品名称	内墙底漆	检测类别	型式检验
委托单位	河北旭阳绿建科技有限公司	样品来源	委托
生产单位	河北旭阳绿建科技有限公司	商　　标	瑰玉
收样日期	2025 年 05 月 12 日	样品状态	乳白色液体
样品数量	2kg	型号规格	20kg/桶
生产日期/批号	2025 年 04 月 16 日/QX010201250415	检测日期	2025 年 05 月 28 日-06 月 07 日
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。		
判定依据	GB/T9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》		
检测项目	在容器中状态、施工性等共 8 项，详情见数据页。		
检测结论	*经检测，送检样品物理性能的检测结果符合 GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》表 1 内墙底漆II型的技术要求。检测结果见数据页。* 签发日期：2025年08月14日 （检测专用章）		
附注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目	标准要求 GB/T 9755-2024 表 1 内墙底漆II型	检测结果	单项结论	检测依据
1.	在容器中状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	符合	GB/T 9755-2024 6.4.2 GB/T 1727-2021
2.	施工性	刷涂无障碍	刷涂无障碍	符合	GB/T 9755-2024 6.4.3
3.	低温稳定性（3 次循环）	不变质	不变质	符合	GB/T 9755-2024 6.4.4 GB/T 9268-2008 A 法
4.	低温成膜性	5℃成膜无异常	5℃成膜无异常	符合	GB/T 9755-2024 6.4.5 GB/T 1728-2020 乙法
5.	涂膜外观	正常	正常	符合	GB/T 9755-2024 6.4.6 GB/T 1727-2021
6.	干燥时间（表干）	≤2h	1h	符合	GB/T 1728-2020 乙法
7.	耐碱性	24h 无异常	24h 无异常	符合	GB/T 9755-2024 6.4.8 GB/T 9265-2009
8.	抗泛碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合	GB/T 9755-2024 6.4.10,附录 A
备注：检测地点：管庄。					

本报告结束

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/